

MEMORANDO N° 630 - OSGMT-HNHU-L-13

A : Lic. JOHNNY RAMIREZ HEREDIA
Jefe de la Oficina de comunicaciones

ASUNTO: MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA PARA EL SECTOR PÚBLICO META 1

FECHA : LIMA 29 DE OCTUBRE DE 2,013

Es grato dirigirme a su despacho para saludarlo y al mismo tiempo informarle que en referencia al documento emitido, en la cual solicitan informe comparativo respecto del consumo (enero – octubre) de los servicios de agua, luz, combustible y residuos sólidos.

Al respecto se emite el siguiente cuadro comparativo:

1.- CONSUMO DE AGUA POTABLE			
LOCAL			
TIPO DE TARIFA: ESTATAL			TIPO DE FACTURACIÓN:
MES	N° DE TRABAJADORES	CONSUMO DE AGUA EN M3	IMPORTE EN S/.
ENERO	2,532	17,023.0	69,909.02
FEBRERO	2,532	19,228.0	79,285.50
MARZO	2,532	17,807.0	73,128.44
ABRIL	2,532	19,115.0	81,007.06
MAYO	2,532	19,263.0	81,721.35
JUNIO	2,532	18,070.0	76,660.52
JULIO	2,532	18,693.0	79,303.35
AGOSTO	2,532	15,711.0	66,653.40
SEPTIEMBRE	2,532	17,263.0	73,237.15
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
PROMEDIO	2,532	18,019.22	75,656.20
TOTAL		162,173.0	680,905.79

2.- CONSUMO DE ENERGIA				
LOCAL				
TIPO DE TARIFA: ESTATAL				
MES	N° DE TRABAJADORES	SUB TOTAL DEL MES S/.	CONSUMO DE ENERGIA EN (KW.H)	
			HORA PUNTA	FUERA PUNTA
ENERO	2,532	47,706.95	30,504.0	153,996.0
FEBRERO	2,532	50,351.00	30,840.0	156,288.0
MARZO	2,532	53,182.50	32,256.0	162,912.0
ABRIL	2,532	52,860.00	30,522.0	165,576.0
MAYO	2,532	48,559.50	30,984.0	165,028.0
JUNIO	2,532	49,089.50	30,828.0	154,350.0
JULIO	2,532	50,217.50	29,592.0	150,438.0
AGOSTO	2,532	51,791.00	31,020.0	159,438.0

SETIEMBRE	2,532	48,367.00	27,870.0	140,928.0
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
PROMEDIO	2,532	50,236.12	30,490.0	156,550.22
TOTAL		452,124.95	274,416.0	1 408,952.0

3.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SERVICIO DE CALDEROS (CASA FUERZA)

LOCAL

MES	GASOLINA 97 OCTANOS		GASOLINA 90 OCTANOS		GASOLINA 84 OCTANOS		DIESEL DB-50	
	Gls	S/.	Gls	S/.	Gls	S/.	Gls	S/.
ENERO	-	-	5	69.5	-	-	247	3,309.8
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	218	2,921.2
MARZO	-	-	5	69.5	-	-	237	3,175.8
ABRIL	-	-	-	-	-	-	236	3,162.4
MAYO	-	-	5	69.5	-	-	288	979.2
JUNIO	-	-	-	-	-	-	250	3,350.0
JULIO	-	-	10	130.9	-	-	258	8,77.2
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	218	2,921.2
SETIEMBRE	-	-	-	-	-	-	228	775.2
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE								
PROMEDIO			6	84.85			242.2	823.48
TOTAL			25	339.4	-	-	2,180	7,412.0

*Las Unidades móviles del Hospital no hacen uso de gasolina de 97 octanos.

4.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE- SERVICIO DE CALDEROS (CASA FUERZA)

MES	CALDERO INTESA		CALDERO ECLIPSE 150 HP		CALDERO BOYLER 250 BHP (**)		
	GLS	S/.	GLS	S/.		GLS	S/.
ENERO	5,000	63 170.0	INOPERATIVO	-		4,685	59 190.2
FEBRERO	4,554	57 535.2	INOPERATIVO	-		4,000	50 536.0
MARZO	4,858	61 375.9	INOPERATIVO	-		4,000	50 536.0
ABRIL	5,077	64 142.8	INOPERATIVO	-		4,000	50 536.0
MAYO	5,663	71 546.3	INOPERATIVO	-		4,000	50 536.0
JUNIO	5,257	66 416.9	INOPERATIVO	-		4,000	50 536.0
JULIO	5,322	62 238.1	INOPERATIVO	-		4,000	50 536.0
AGOSTO	5,011	63 308.9	INOPERATIVO	-		3,000	37 902.0
SETIEMBRE	4,273	53 985.0	INOPERATIVO	-		3,000	37 902.0
OCTUBRE	-	-	-	-		-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-		-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-		-	-
PROMEDIO	5 001.6	63 191.0				3, 853.8	48 690.0
TOTAL	45,015	568 719.5				34,685	438,210.2

CONCLUSIONES:

- ◆ En el mes de Mayo del presente hubo un mayor incremento de consumo de agua debido a la gran demanda de pacientes, la tendencia en El mes de Agosto ha disminuido debido a haber identificado fugas de agua en caños e inodoros y haber tomado medidas de control de reemplazo de accesorios.
- ◆ En el mes de Marzo del presente hubo un mayor incremento de consumo de energía debido al incremento de Equipos: Electricos,

Electromecánicos y Electromédicos, la tendencia de Julio a setiembre há sido decreciente levemente debido a haber identificado problemas de caída de tensión, fuga de corriente por el bajo aislamiento de los cables eléctricos, inoperatividad de los bancos de condensadores y haber adoptado medidas de control de cambio de cablería de ciertos tramos de los servicios, el mantenimiento del banco de condensadores y cambio de cablería de pabellones y tableros de suministro eléctrico.

- ◆ El consumo de Combustible Petróleo Diessel BS S50 se incrementó en los meses de Enero y Marzo del presente debido al uso de horas adicionales de la máquina Caldera por encontrarse inoperativa las máquinas autoclaves que son utilizados para esterilizar, instrumental quirúrgico y ropa de SOP, asimismo se tiene gran demanda de uso de la máquinas lavadoras Industriales para el lavado de ropas de los diversos servicios del Hospital.

Atentamente;

cc. Archivo